

Checklista för elsäkerhet

Denna checklista finns som komplement till den elsäkerhetsinspektion som ska genomförs vartannat/vart tredje år via fastighetsägaren. Har inte detta genomförts kan du använda denna checklista som stöd. Komplettera denna checklista vid brister med en riskbedömning och handlingsplan, vilket du hittar på intranätet.

Uppfyller den elektriska utrustningen (armatur, sladdar, eluttag etc.) gällande säkerhetskrav?	Ja	Nej
Är propparna möjliga att ta på utan risk att bränna sig?	Ja	Nej
Är propparna/säkringarna uppmärkta så att man vet vilken del av lokalerna de gäller för?	Ja	Nej
Är propparna ordentligt skruvade?	Ja	Nej
Slår jordfelsbrytaren ifrån när du trycker på provknappen?	Ja	Nej
Sitter alla sladdar och kablar fast längst väggen/taken? Dvs. inga hängande sladdar/kablar.	Ja	Nej
Är elsladdarna hela?	Ja	Nej
Är elsladdarna frånskilda från heta ytor?	Ja	Nej
Är lysrören och glödlampor hela? Dvs. inte trasiga eller blinkar.	Ja	Nej
Har glödlampor avstånd till textilier och annat brännbart material?	Ja	Nej
Har armaturer glödlampor den effekt som matchar armaturens maxvärde?	Ja	Nej
Är belysningsarmaturerna rengjorda?	Ja	Nej
Är belysningsarmaturerna hela?	Ja	Nej
Är elektriska apparaters hölje hela?	Ja	Nej
Är elektriska apparater och tunga föremål (exempelvis akvarium och tv) placerat på ett stadigt och säkert sätt?	Ja	Nej

